

# Rakenteellinen palontorjunta

► Tarkistuslista rakenteellisiin suojausratkaisuihin liittyvien riskitekijöiden tunnistamista varten.

Organisaatio:	Ryhmä/arvioija:
Tarkastelun kohde:	Päiväys:

Arvioi organisaationne rakenteellista palontorjuntaa. Arviointiasteikko: kyllä=asia on kunnossa, ei=asia vaatii selvitystä tai toimia. Kirjatkaa perustelut, lisätiedot ja päätökset asioiden hoitamisesta erilliseen asiakirjaan tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimien yhteenvetolomakkeelle.

## Dokumentit ja varautuminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko rakennusten paloluokka sekä tuotanto- ja varastorakennusten toiminnan palovaarallisuusluokka tiedossa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko palotekninen osastointi luokkavaatimuksineen merkitty piirustuksiin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko uloskäytävät leveyksineen merkitty pohjapiirustuksiin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kemikaalien aiheuttamiin tulipaloihin ja räjähdyksiin varauduttu rakenteellisin keinoin (vahvat ja heikot seinät, osastoinnit, suojavallit, räjähdysluukut)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Palo-osastointi

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko palotekninen osastointi toteutettu ja ylläpidetty suunnitelman mukaisesti siten, että			
- raaka-aine- ja tarvikevarastot on erotettu tuotantotilasta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- porrashuoneet on erotettu erilliseksi palo-osastoksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ullakko ja kellaritilat on osastoitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- tilat on erotettu toisistaan osastoimalla ja palo-ovilla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- piiloon jäävät ontelotilat on osastoitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko osastointitarpeen muutoksiin reagoitu toteuttamalla tarvittavat muutokset?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kaapeli- ja putkiläpiviennit tiivistetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko ilmanvaihtolaitteiston palonrajoittimet (palopellit) paikoillaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pidetäänkö huoneiden ovet suljettuina savukaasujen leviämisen estämiseksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko palo-ovet ja -luukut itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pidetäänkö palo-ovet suljettuina tai onko ovesa vaihtoehtoisesti automaattinen suljinlaitteisto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko palo-ovet merkitty sulkemisesta muistuttavalla tarralla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Ilmanvaihtojärjestelmät

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Uloskäytävät ja pelastustiet

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko kaikista tiloista riittävästi kulkureittejä uloskäytäviin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko uloskäytävät merkitty näkyvästi ja valaistu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Päästäänkö uloskäytäviin johtavista ovista käyttämättä avainta tai työkalua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pidetäänkö uloskäytävät siisteinä ja esteettöminä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko uloskäytävien valaisimet akkuvarmennettuja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko määritetty kokoontumispaikat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pidetäänkö pelastustiet vapaina palokunnan autoille ja mahdollistavatko pihajärjestelyt palokunnan toiminnan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko pelastustiet merkitty asianmukaisesti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko rakennusten ja ovien merkinnät (mm. numerointi) näkyvät ja selkeät, jotta palokunta löytää kohteen helposti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Väestönsuojat

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko varmistettu, ettei normaaliolojen käyttö vahingoita väestönsuojaa eikä estä suojan huoltoa tai tarkastuksia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko väestönsuojan kunnossapidosta huolehdittu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kulkutiet väestönsuojaan viitoitettu sisätiloissa ja suojan ovi merkitty selvästi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko väestönsuojan käyttökuntoon laitto mahdollista 24 tunnissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko väestönsuojan varusteet hankittu ja ovatko ne paikoillaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>