

Päivittäinen palontorjunta

► Tarkistuslista päivittäiseen palontorjuntaan ja ehkäisevään toimintaan liittyvien riskitekijöiden tunnistamista varten. Palavien aineiden käsittelyyn ja varastointiin sekä tulipalon vaaraa aiheuttavien laitteiden käsittelyyn on työvälinesarjassa yksiskohtaisemmat tarkastuslistat.

Organisaatio:	Ryhmä/arvioija:
Tarkastelun kohde:	Päiväys:

Arvioikaan päivittäiseen palontorjuntaan ja ehkäisevään toimintaan liittyviä riskejä organisaatiossanne. Arviointiasteikko: kyllä=asia on kunnossa, ei=asia vaatii selvitystä tai toimia. Kirjatkaa perustelut, lisätiedot ja päätökset asioiden hoitamisesta erilliseen asiakirjaan tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimien yhteenvetolomakkeelle.

Siisteys ja järjestys

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Säilytetäänkö palavaa materiaalia ja jätteisiin menevää tavaraa mahdollisimman vähän sisätiloissa ja seinustoilla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Säilytetäänkö helposti syttyvät jätteet metallisissa kannellisissa jäteastioissa ja tyhjennetäänkö astiat päivittäin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko roskien ja jätteiden pois kuljettamisesta ja siivouksesta sovittu ja vastuut määritetty selkeästi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puhdistetaanako ahtaat paikat (mm. lattian alustat, kaapelihyllyt, tuuletuskanavat, koneiden alustat, kanavat ja kuopat) riittävän usein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Säilytetäänkö tavarat oikeilla paikoillaan ja pidetäänkö uloskäytävät vapaana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tupakointi

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko varattu ja merkitty erikseen tupakointiin tarkoitettu paikka?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tupakointipaikalla riittävästi tuhkakuppeja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tupakointi kielletty lastauslaitureilla ja palovaarallisissa paikoissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tupakointikielto osoitettu merkkitauluin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvotaanko tupakointikiellon noudattamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huolehditaanako tupakointipaikan puhtaanapidosta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tupakointipaikkojen läheisyydessä alkusammutusvälineitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tulityöt

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko tulitöiden valvontasuunnitelma tehty ja noudatetaanko sitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huolehditaanko siitä, että tilapäisillä tulityöpaikoilla työskentelevällä on aina voimassa oleva tulityökortti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistetaanko, että tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevällä on aina kirjallinen tulityölupa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistetaanko, että tulityövärtiointiin on nimetty vastuuhenkilöt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkastetaanko ja puhdistetaanko tilapäinen tulityöpaikka ja sen ympäristö ennen työn aloittamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suojataanko rakenteet ja läpiviennit ennen tilapäisen tulityön aloittamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varataanko tilapäiselle tulityöpaikalle tulityöluvan edellyttämät sammuttimet ennen työn aloittamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huolehditaanko tulityövärtioinnista työn ja taukojen aikana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huolehditaanko tilapäisen tulityön jälkeisistä turvatoimista (mm. jälkivartiointiaika, paloilmotimien ja sammutuslaitteiston kytkentä päälle)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huolehditaanko tulitöissä käytettävien työvälineiden säilytyksestä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistetaanko tulitöissä käytettävien työvälineiden toimintakunto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko vakituiset tulityöpaikat määritelty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tuhopoltojen ja vahingontekojen estäminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen ja sen läheisyyteen estetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko ulkovalaistus riittävä alentamaan kohteen houkuttelevuutta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kulunvalvontalaitteisto riittävän kattava?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko murtohälyttimiä riittävästi (myös mm. kattoikkunoissa)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko asiaton pääsy katolle estetty tai hankaloitettu sitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varmistettu, ettei syttyviä materiaaleja säilytetä rakennuksen seinustalla eikä lastauslaitureilla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko jätekatokset riittävän etäällä rakennuksesta tai hyvin palosastoituja ja lukittuja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATK-tietojen suojaaminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Säilytetäänkö varmuuskopiot kuumuudelta suojaavassa tietoturvakäpissä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varmistettu, ettei ulkopuolinen henkilö voi tunkeutua pelastusharjoitusten tai hälytystilanteiden aikana yrityksen tietojärjestelmiin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>