

# Palotarkastuslomake

► Tarkistuslista pk-yrityksen paloriskien tunnistamiseen. Lisätietoja saat Paloriskit - tietokortista.

Yritys:	Ryhmä/arvioija:
Tarkastelun kohde:	Päiväys:

Arvioi paloriskejä ja niihin varautumista eri näkökulmista. Arviointiasteikko: kunnossa = asia on kunnossa, korjattavaa = asia ei ole kunnossa ja tilanteen korjaamiseksi pitää tehdä jotakin. Täytä vain ne kohdat, jotka koskevat yritystäsi. Kirjaa perustelut, lisätiedot ja päätökset asioiden hoitamisesta erilliselle paperille tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimenpiteiden yhteenvetolomakkeelle, jotta ne eivät unohdu.

## 1. Poistumisturvallisuus

	Kunnossa	Korjattava
Kulkureitit uloskäytävään ja uloskäytävät tavaroista vapaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovet kulkureiteillä uloskäytävään ja ulos avattavissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kulkureittien merkinnät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poistumisohjeet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2. Palo-osastointi

	Kunnossa	Korjattava
Palo-ovet itsestään sulkeutuvat ja salpautuvat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huoneiden ovet pidetään suljettuina savukaasujen leviämisen estämiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaattisesti auki viritetyt ovet pystyvät sulkeutumaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kaapeli- ja putkiläpiviennit tiivistetty		
Ilmanvaihtolaitteiston palonrajoittimet paikoillaan		

## 3. Turvallisuutta lisäävät laitteet

	Kunnossa	Korjattava
Alkusammutuskalusto huollettu ja tarkastettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkusammuttimet paikoillaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkusammutuskalusto helposti havaittavissa ja käyttöön otettavissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sammutuslaitteisto, palonilmaisulaitteisto, savunpoistolaitteet, turvavalaistus: nimetty ja koulutettu hoitaja sekä tarvittavat varahenkilöt, kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkastuslaitoksen suorittama paloturvallisuuslaitteiden määräaikaistarkastus on suoritettu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4. Sähkölaitteet

	Kunnossa	Korjattava
Sähköasennukset määräysten mukaisia ja määräaikaistarkastettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koneet ja laitteet huollettu ja puhdistettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viallisten valaisimien kunnossapito järjestetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valaisimet riittävän etäällä syttyivistä materiaaleista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähkökeskusten edustat vapaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkastuslaitoksen suorittama sähkölaitteiden määräaikaistarkastus on suoritettu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 5. Ilmanvaihto

	Kunnossa	Korjattava
Ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 6. Lämmityslaitteet

	Kunnossa	Korjattava
Suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin riittävät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunnossapito ja huolto järjestetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Savuhormien kunto tarkastettu ja hormit nuohottu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 7. Palavat nesteet ja kaasut, vaaralliset aineet

	Kunnossa	Korjattava
Säilytys ohjeiden ja lupien mukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Merkinnät ohjeiden mukaiset ja hyvin havaittavissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 8. Väestönsuojat

	Kunnossa	Korjattava
Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö nimetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunnossapidosta huolehdittu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Merkinnät hyvin havaittavissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 9. Tulityöt

	Kunnossa	Korjattava
Tulitöiden valvontasuunnitelma tehty ja sitä noudatetaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilapäisillä tulityöpaikoilla työntekijältä edellytetään voimassaoleva tulityökortti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilapäisellä tulityöpaikalla edellytetään aina kirjallista tulityölupaa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 10. Tuhopoltot

	Kunnossa	Korjattava
Asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen ja sen läheisyyteen estetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ulkovalaistus riittävä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kulunvalvontalaitteisto riittävän kattava	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Syttyviä materiaaleja ei säilytetä rakennuksen seinustalla eikä lastauslaitureilla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jätekatokset riittävän etäällä rakennuksesta tai hyvin palo-osastoituja ja lukittuja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiattomien pääsy käsittelemään turvajärjestelmiä on estetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 11. Siisteys ja järjestys

	Kunnossa	Korjattava
Jätekuljetus järjestetty riittävän usein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jäteastioita varattu riittävästi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jäteastioille ja varastoitaville tavaroille järjestetty asianmukaiset tilat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilat siivotaan säännöllisesti ja riittävän usein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käytävät kulkukelpoiset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 12. Pelastussuunnitelma

	Kunnossa	Korjattava
Suunnitelma pidetty ajan tasalla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Henkilöstö koulutettu ja vastuut tiedetään	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harjoituksia järjestetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suojelumateriaali tarkoituksenmukainen ja tallella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>